

水質検査結果書

1/2
No. A128013

依頼者		株式会社 KNグローバル						
受付年月日		2018年 3月 3日			受け取り			
試料の種別		----			水温	---- °C	気温	---- °C
試料名		天然水(シュンガイド24時間浸積)						
採水年月日		2018年 3月 3日 -- 時 -- 分			天候	前日 ----	当日 ----	
採水者		氏名 ----- 所属 株式会社 KNグローバル						
項目	検査結果	基準値	項目	検査結果	基準値			
1 一般細菌	0 /ml	100 /ml以下	30 プロモホルム	0.0005 mg/l 未満	0.09 mg/l 以下			
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	31 ホルムアルデヒド	0.008 mg/l 未満	0.08 mg/l 以下			
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l 未満	カドミウムの量に関して 0.003 mg/l 以下	32 亜鉛及びその化合物	0.02 mg/l 未満	亜鉛の量に関して 1.0 mg/l 以下			
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/l 未満	水銀の量に関して 0.0005 mg/l 以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l 未満	アルミニウムの量に関して 0.2 mg/l 以下			
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/l 未満	セレンの量に関して 0.01 mg/l 以下	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/l 未満	鉄の量に関して 0.3 mg/l 以下			
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/l 未満	鉛の量に関して 0.01 mg/l 以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/l 未満	銅の量に関して 1.0 mg/l 以下			
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	ヒ素の量に関して 0.01 mg/l 以下	36 ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/l	ナトリウムの量に関して 200 mg/l 以下			
8 六価クロム化合物	0.005 mg/l 未満	六価クロムの量に関して 0.05 mg/l 以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/l 未満	マンガンの量に関して 0.05 mg/l 以下			
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/l 未満	0.04 mg/l 以下	38 塩化物イオン	5.8 mg/l	200 mg/l 以下			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l 未満	シアンの量に関して 0.01 mg/l 以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.5 mg/l	300 mg/l 以下			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/l	10 mg/l 以下	40 蒸発残留物	98 mg/l	500 mg/l 以下			
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/l 未満	フッ素の量に関して 0.8 mg/l 以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l 未満	0.2 mg/l 以下			
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/l 未満	ホウ素の量に関して 1.0 mg/l 以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/l 未満	0.00001 mg/l 以下			
14 四塩化炭素	0.0002 mg/l 未満	0.002 mg/l 以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l 未満	0.00001 mg/l 以下			
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/l 未満	0.05 mg/l 以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/l 未満	0.02 mg/l 以下			
16 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/l 未満	0.04 mg/l 以下	45 フェノール類	0.0005 mg/l 未満	フェノールの量に換算して 0.005 mg/l 以下			
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/l 未満	0.02 mg/l 以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/l 未満	3 mg/l 以下			
18 テトラクロロンエチレン	0.0005 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下	47 pH 値	6.8	5.8 以上 8.6 以下			
19 トリクロロンエチレン	0.0005 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下	48 味	異常なし	異常でないこと			
20 ベンゼン	0.0005 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと			
21 塩素酸	0.06 mg/l 未満	0.6 mg/l 以下	50 色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/l 未満	0.02 mg/l 以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			
23 クロロホルム	0.0005 mg/l 未満	0.06 mg/l 以下	残留塩素	---- mg/l	④ 0.1 mg/l 以上			
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/l 未満	0.03 mg/l 以下	検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
25 ジブロモンクロロメタン	0.0005 mg/l 未満	0.1 mg/l 以下	判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合する。				
26 臭素酸	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下						
27 総トリハロメタン	0.0005 mg/l 未満	0.1 mg/l 以下						
28 トリクロロ酢酸	0.003 mg/l 未満	0.03 mg/l 以下						
29 ブロモクロロメタン	0.0005 mg/l 未満	0.03 mg/l 以下						
検査期間	2018年 3月 3日			2018年 3月 14日				
検査機関	厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法)第14号 一般財団法人 北陸保健衛生研究所 石川県金沢市太陽が丘3丁目1番2							
検査責任者	検査部長 坂本 陽平			発行年月日	2018年 3月 14日			